

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-48642.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 28.07.2025 plkst. 16:30 (pavadraksta Nr: PV-2025-P-48642)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-48642/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

19. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldvietas ūdens

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Siguldas novada pašvaldība (90000048152)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Maija Kovāča tālrunis: 25755179; amats: Siguldas nov. pašvaldība ;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: paškontrolē

Parauga ņemšanas vieta: Pīļu ezers

Parauga ņemšanas datums, laiks: 28.07.2025

Testēšana uzsākta:28.07.2025.Testēšana pabeigta:30.07.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2021	<1 /100ml (Norma: 1000 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,5 x 10 KVV/100ml (Norma: 300 KVV/100 ml)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 (28.11.2017.) "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 30.07.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.